

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

24

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
कटवारिया सराय, नई दिल्ली- 110016



संदेश सं. Message No: 094

दिनांक Date: 05/03/23
समय Time: 16:46 hrs

प्रेषक:/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.क. /Shift Charge Manager, NLDC

W.J.F 18:00 hrs

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक, /Shift Charge Manager.

05/03/2023

उ.क्षे.भा.प्रे.क. NRLDC ✓	प.क्षे.भा.प्रे.क. WRLDC ✓	द.क्षे.भा.प्रे.क. SRLDC	पू.क्षे.भा.प्रे.क. ERLDC ✓	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.क. NERLDC
------------------------------	------------------------------	----------------------------	-------------------------------	--------------------------------

विषय/Sub: बिदयुत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन
Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

क्रम सं S. No	कोरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1	WR-NR	17300	16300	17800	16800	73-96	Due to Revival of 765kV V'chal Satara CK-2
2	ER-NR	7750	7350	8000	7600	73-96	
3	NR Import	25050	23650	25800	24400	73-96	

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager