

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
कटवारिया सराय, नई दिल्ली- 110016



25

संदेश सं. Message No: 045

दिनांक Date: 22/04/2023
समय Time: 11:43 hrs.

प्रेषक:/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.क. /Shift Charge Manager, NLDC

w.e.f. 12:45 hrs of

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक, /Shift Charge Manager.

22/04/2023

उ.क्षे.भा.प्रे.के. NRLDC	प.क्षे.भा.प्रे.के. WRDC	द.क्षे.भा.प्रे.के. SRLDC	पू.क्षे.भा.प्रे.के. ERLDC	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.के. NERLDC
-----------------------------	----------------------------	-----------------------------	------------------------------	---------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन
Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

क्रम सं. S. No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1.	ER-SR	5700	5350	5550	5200	52-96	Due to tripping of HVDC Bhadrawati Pole # 2
2.	WR-SR	11600	10950	10700	10050	52-96	
3.	SR Impact	17300	16300	16250	15250	52-96	
4.	SR-WR	6700	6050	6450	5800	52-96	
5.	SR Export	5650	5000	5400	4750	52-96	

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager