

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन

राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

25

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
कदवरिया सराय, नई दिल्ली- 110016



संदेश सं.

Message No:

044

दिनांक Date:

22/04/23

समय Time:

06:40

प्रेषक:/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.क. /Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक, /Shift Charge Manager.

उ.क्षे. भा.प्रे.क. NRLDC	प.क्षे. भा.प्रे.क. WRLDC	द.क्षे. भा.प्रे.क. SRLDC	पू.क्षे. भा.प्रे.क. ERLDC	उ.पू.क्षे. भा.प्रे.क. NERLDC
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	------------------------------	---------------------------------

विषय/Sub: बिदयुत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टोटोसी/एटीसी में संशोधन

w.e.f. 07:45 hrs

Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

क्रम सं S. No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टोटोसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टोटोसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1.	ER-SR	5550	5200	5700	5350	34-96	Due to normalisation
2	WR-SR	10700	10050	11600	10950	34-96	400 kV Bladravati- Ramagundam
3	SR Impost	16250	15250	17300	16300	34-96	#2

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager