

पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

25

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,
कटवारिया सराय, नई दिल्ली- 110016



सदेश सं. Message No: 050

दिनांक Date: 05.05.23
समय Time: 10:17 hrs

प्रेषक:/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.क. /Shift Charge Manager, NLDC

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक, /Shift Charge Manager.

उ.क्ष. भा.प्रे.क. NRLDC	प.क्ष. भा.प्रे.क. WRLDC	द.क्ष. भा.प्रे.क. SRLDC	पू.क्ष. भा.प्रे.क. ERLDC	उ.पू.क्ष. भा.प्रे.क. NERLDC
----------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------	--------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टोटोसी/एटीसी में संसोधन
Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

w.e.f 11:30 hrs of
05.05.23

क्रम सं S. No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संसोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संसोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1.	ER-NER	1770 1520 1770	1710 1460 1710	1660 1460 1660	1600 1400 1600	47-72 73-88 89-96	Due to revised of Polectona module- 2
2.	NER Import	1270 1020 1270	1210 960 1210	1160 960 1160	1100 900 1100	47-72 73-88 89-96	

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager