

# पावर सिस्टम जापरशन कॉर्पोरेशन

## राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र



25

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,  
कटवारिया सराय, नई दिल्ली- 110016

संदेश सं. Message No: 049

दिनांक Date: 04/05/23  
समय Time: 09:28

प्रेषक:/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.क. /Shift Charge Manager, NLDC

w.e.f. 10:30 AM of  
04/05/2023

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक, /Shift Charge Manager.

उ.क्षे.भा.प्रे.क. NRLDC	प.क्षे.भा.प्रे.क. WRLDC	द.क्षे.भा.प्रे.क. SRLDC	पू.क्षे.भा.प्रे.क. ERLDC	उ.पू.क्षे.भा.प्रे.क. NERLDC
----------------------------	----------------------------	----------------------------	-----------------------------	--------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टीटीसी/एटीसी में संशोधन  
Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

क्रम सं S. No	कोरिडोर Corridor	वर्तमान टीटीसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टीटीसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
01	ER-NER	1660 1460 1660	1600 1400 1600	1770 1520 1770	1710 1460 1710	43-72 73-88 89-96	E S/D of OTRC Palatana Block-2
02	NER Import	1160 960 1160	1100 900 1100	1270 1020 1270	1210 960 1210	43-72 73-88 89-96	
03	NER-E R	3000 2965 3000	2940 2905 2940	2700 2660 2700	2640 2600 2640	43-72 73-88 89-96	
04	NER Export	3500 3465 3500	3440 3405 3440	3200 3160 3200	3140 3100 3140	43-72 73-88 89-96	

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager