

# पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन

## राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र

बी-9, कुतुब इन्स्टीट्यूशनल एरिया,  
कटवारिया सराय, नई दिल्ली- 110016



25

संदेश स.

Message No:

073

दिनांक Date: 19/07/23

समय Time: 19:10 hrs.

प्रेषक:/From: पाली प्रभारी प्रबन्धक, रा.भा.प्रे.क. /Shift Charge Manager, NLDC

Wier

सेवा में/To: पाली प्रभारी प्रबन्धक, /Shift Charge Manager.

20:15 hrs of  
19/07/23

उ.क्ष. भा.प्रे.के. NRLDC	प.क्ष. भा.प्रे.के. WRDC	द.क्ष. भा.प्रे.के. SRDC	पू.क्ष. भा.प्रे.के. ERLDC	उ.पू.क्ष. भा.प्रे.के. NERLDC
-----------------------------	----------------------------	----------------------------	------------------------------	---------------------------------

विषय/Sub: विद्युत प्रणाली तत्वों के ट्रिपिंग/रिवाइवल के कारण टोटोसी/एटीसी में सेसोधन |

Revision of TTC/ATC on account of Tripping/revival of power system elements

क्रम सं S. No	कॉरिडोर Corridor	वर्तमान टोटोसी (मे. वा.) Current TTC (MW)	वर्तमान एटीसी (मे. वा.) Current ATC (MW)	संशोधित टोटोसी (मे. वा.) Revised TTC (MW)	संशोधित एटीसी (मे. वा.) Revised ATC (MW)	समय खंड Time Blocks	कारण Reason
1.	WR-NR	16950	15950	16250	15250	82-96	Due to Tripping of Munchn m/genls Pole
2.	ER-NR	7700	7300	7500	7100	"	
3.	NR import	24650	23250	23750	22350	"	
4.	NR-WR	4000	3500	2900	2400	"	
5.	NR Export	4000	3500	2900	2400	"	

पाली प्रभारी प्रबन्धक / Shift Charge Manager